



部：コーナー色


| 壁面設備開口表 | | | | |
|---------|---------|------|-----|-------------|
| 記号 | 名称 | 開口寸法 | | 備考 |
| | | W | H | |
| RD1 | 差圧ダンパー | 410 | 210 | |
| FS | フットスイッチ | 180 | 130 | 2-φ5 穴加工 |
| HS | ハンドスイッチ | 35 | 50 | |



- 凡例 (特記なき配管は、下記による)
- (PF22) 空配管×1本 (ヨビ線入り)
 - (PF28) 空配管×1本 (ヨビ線入り)
 - (PF28) 空配管×5本 (ヨビ線入り)





| 壁面設備開口表 | | | | |
|---------|---------|------|-----|-------------|
| 記号 | 名 称 | 開口寸法 | | 備考 |
| | | W | H | |
| RD1 | 差圧ダンパー | 410 | 210 | |
| FS | フットスイッチ | 180 | 130 | |
| HS | ハンドスイッチ | 35 | 50 | 2-φ5 穴加工 |









手術室8
ロボット
(心臓血管外科)
-200 ±0
CH=3000
《クラス10,000》
(将来アングイバイブレン)

手術ホール2
-10,-200 ±0
CH=2700
《クラス100,000》



- 凡例 (特記なき配管は、下記による)
- (PF22) 空配管×1本 (ヨビ線入り)
 - (PF28) 空配管×1本 (ヨビ線入り)
 - - - (PF28) 空配管×5本 (ヨビ線入り)














凡例 (特記なき配管は、下記による)


- c— (PF22) 空配管×1本 (ヨビ線入り)
- e— (PF28) 空配管×1本 (ヨビ線入り)
- eeee— (PF28) 空配管×5本 (ヨビ線入り)






凡例 (特記なき配管は、下記による)

- (PF22) 空配管×1本 (ヨビ線入り)
- (PF28) 空配管×1本 (ヨビ線入り)
- - - (PF28) 空配管×5本 (ヨビ線入り)









- 凡例 (特記なき配管は、下記による)
- (PF22) 空配管×1本 (ヨビ線入り)
 - (PF28) 空配管×1本 (ヨビ線入り)
 - (PF28) 空配管×5本 (ヨビ線入り)

