

本館BF FCU設置状況

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
HB-1	コントロール休憩室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
HB-2	栄養指導室	2	2		昭和鉄工	中性能	有
HB-3	栄養相談室2	1	1		昭和鉄工	中性能	有
HB-4	栄養相談室3	1	1		昭和鉄工	中性能	有
HB-25	医療学研修室	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
HB-26	更衣室西	6	6		昭和鉄工	ロングライフ	有
HB-27	倉庫	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
HB-28	更衣室東	6	6		昭和鉄工	ロングライフ	有
HB-29	芙蓉会事務所	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
HB-30	検収室2	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
HB-31	事務室2	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
HB-32	カート置場	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
HB-33	前室2	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
HB-34	スタッフルーム	2	2		昭和鉄工	中性能	有
HB-35	研修室	2	2		昭和鉄工	中性能	有
HB-36	栄養指導室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
	本館BF合計	33	33	0			

本館1F FCU設置状況 1／3

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
H1-1	呼吸器外来14	2		2	ダイキン	中性能	無
H1-2	呼吸器外来13	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-3	呼吸器外来12	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-4	呼吸器外来11	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-5	呼吸器外来10	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-6	フィルム庫	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-7	呼吸器外来中待	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-8	呼吸器外来廊下	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H1-9	乳腺外科9	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-10	乳腺外科8	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-11	乳腺中待	2	2		ダイキン	ロングライフ	無
H1-12	内科7	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-13	内科6	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-14	内科5	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-15	内科中待	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-16	第二内科4	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-17	第二内科3	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-18	第二内科2	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-19	第二内科1	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-20	第二内科中待	2	2		ダイキン	ロングライフ	無
H1-21	第二内科中待	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-22	栄養指導室	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-23	カンファレンス	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-24	小児科3	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-25	小児科2	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-26	処置室	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-27	小児科受付	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-28	小児科中待	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-29	小児科隔離室	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-30	外来南東待合	5	5		ダイキン	ロングライフ	無
H1-31	南側待合	4	4		昭和鉄工	ロングライフ	有
H1-32	外来看護室	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-33	外来看護室	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-34	相談室	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-35	PUVA療法室	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-36	皮膚科処置室	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-37	皮膚科1	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-38	皮膚科2	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-39	形成外来3	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-40	形成外来4	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-41	形成外来5	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-42	診察室6	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-43	診察室7	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-44	作業室8	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-45	診察室9	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-46	診察室10	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-47	診察室11	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-48	診察室12	1		1	ダイキン	中性能	無

本館1F FCU設置状況 2/3

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
H1-49	診察室13	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-50	1B外待合	6	6		昭和鉄工	中性能	有
H1-51	1Bスタッフ通路	4		4	ダイキン	中性能	無
H1-52	放射線受付	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H1-53	一般撮影室1	1	1		昭和鉄工	無	有
H1-54	一般撮影室2	1	1		昭和鉄工	無	有
H1-55	胸部撮影室3・4	1	1		昭和鉄工	無	有
H1-56	暗室前	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H1-57	乳房撮影室	1	1		昭和鉄工	無	有
H1-58	結石破碎室	1	1		昭和鉄工	無	有
H1-59	泌婦撮影室	2	2		昭和鉄工	無	有
H1-60	倉庫3	1	1		昭和鉄工	無	有
H1-61	倉庫2	1	1		昭和鉄工	無	有
H1-62	カンファレンス	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H1-63	カンファレンス	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H1-64	操作ホール	6	6		昭和鉄工	ロングライフ	有
H1-65	頭部撮影室	1	1		昭和鉄工	無	有
H1-66	撮影室11	1	1		昭和鉄工	無	有
H1-67	XTV-3	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-68	薬局仮眠室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H1-69	薬剤師室	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H1-70	調剤室	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H1-71	医事課相談室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H1-72	医事課	9	9		昭和鉄工	ロングライフ	有
H1-73	受付	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H1-74	銀行	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H1-75	外来投薬窓口	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H1-76	中央廊下	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H1-77	中央廊下	4	4		昭和鉄工	ロングライフ	有
H1-78	検査室	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H1-79	聴力検査室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-80	処置室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-81	診察室1	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-82	診察室2	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-83	診察室3	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-84	診察室4	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-85	処置室5	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-86	診察室6	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-87	診察室7	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-88	診察室8	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-89	診察室9	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-90	中待合	4	4		昭和鉄工	中性能	有
H1-91	受付	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-92	作業室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-93	診察8	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-94	診察9	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-95	診察10	1	1		昭和鉄工	中性能	有

本館1F FCU設置状況 3/3

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
H1-96	診察11	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-97	1Dスタッフ通路	3	3		昭和鉄工	中性能	有
H1-98	1D待合	5	5		昭和鉄工	中性能	有
H1-99	神経センター1	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-100	神経センター2	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-101	神経センター3	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-102	神経センター4	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-103	神経センター5	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-104	神経センター6	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-105	フィルム	2	2		ダイキン	ロングライフ	無
H1-106	神経センター受付	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-107	整形外科7	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-108	整形外科8	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-109	整形外科9	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-110	整形外科10	1		1	ダイキン	中性能	無
H1-111	フィルム	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H1-112	待合ホール	2	2		ダイキン	ロングライフ	無
H1-113	眼科外待合	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H1-114	眼科受付	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-115	眼科スタッフ通路	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-116	眼科処置室1	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-117	眼科処置室2	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-118	眼科処置室3	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-119	眼科処置室4	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-120	眼科中待合	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H1-121	眼科暗室	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H1-122	眼科明室	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H1-123	眼科処置室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-124	相談室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H1-125	形成外来中待	2	2		ダイキン	ロングライフ	無
H1-126	眼科待合	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H1-127	図書室	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H1-128	北側通路	3	3		昭和鉄工	ロングライフ	有
H1-129	放射線入口	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H1-130	時間外薬局	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
本館1F総合計		191	152	39			

本館2F FCU設置状況 1／3

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
H2-1	透析準備室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-2	透析室	8	8		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-3	透析カンファレンス	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-4	透析倉庫	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-5	透析更衣室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-6	透析待合	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-7	透析N・S	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H2-8	個人透析室	3	3		昭和鉄工	中性能	有
H2-9	透析室	3	3		ダイキン	ロングライフ	無
H2-10	受付	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H2-11	サロン	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H2-12	診察室1	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H2-13	診察室2	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H2-14	技師室	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H2-15	男子更衣室	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H2-16	女子更衣室	1	1		ダイキン	ロングライフ	無
H2-17	中央廊下	5	5		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-18	中央廊下	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-19	包埋室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-20	包埋室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-21	組織診断室	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H2-22	病理検査室	4	4		昭和鉄工	中性能	有
H2-23	資材管理室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-24	組織科学室	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H2-25	電子顕微鏡室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-26	準備室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-27	細胞遺伝検査室	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H2-28	無菌室	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H2-29	分析室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-30	採血室	5	5		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-31	検体検査室	6	6		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-32	検体検査室	6	6		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-33	検体検査室	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-34	検査情報室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-35	試薬室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-36	仮眠室	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-37	洗浄室	4	4		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-38	滅菌室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-39	倉庫	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-40	総務室	5	5		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-41	事務局長室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-42	電話交換手室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-43	電話交換手室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-44	研修室1	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-45	研修室2	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-46	医局Ⅳ	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-47	部長室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有

本館2F FCU設置状況 2/3

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
H2-48	副院長室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-49	部長室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-50	部長室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-51	副院長室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-52	院長室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-53	副院長室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-54	会議室	3	3		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-55	副院長室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-56	副院長室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-57	看護部長室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-58	看護部	3	3		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-59	聴力検査室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-60	平衡機能検査室	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H2-61	肺機能検査	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H2-62	ABIサーモ	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-63	待合	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-64	受付	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-65	UCG1	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-66	UCG2	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-67	UCG3	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-68	UCG4	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-69	UCC	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-70	トレッドミル1	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-71	トレッドミル2	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-72	トレッドミル3	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-73	ECG	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-74	ECG	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-75	ECG	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-76	臨床検査(2)	4	4		昭和鉄工	ロングライフ	有
H2-77	筋電図室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-78	脳波室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-79	脳波室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-80	脳波操作室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-81	2D外待合	7	7		昭和鉄工	中性能	有
H2-82	歯科	4	4		昭和鉄工	中性能	有
H2-83	カンファレンス5	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-84	診察室6	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-85	診察室7	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-86	診察室8	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-87	診察室9	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-88	診察室10	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-89	診察室11	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-90	診察室12	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-91	診察室13	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-92	診察室14	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-93	診察室15	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-94	診察室16	1	1		昭和鉄工	中性能	有

本館2F FCU設置状況 3／3

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
H2-95	診察室17	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-96	診察室18	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-97	診察室19	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-98	診察室20	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-99	診察室21	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H2-100	スタッフ通路	4	4		昭和鉄工	中性能	有
	本館2F合計	168	168	0			

本館3F FCU設置状況 1/2

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
H3-1	南側談話ホール	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H3-2	カンファレンス	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H3-3	320号室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-4	321号室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-5	322号室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-6	323号室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-7	324号室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-8	N. S	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H3-9	処置室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-10	326号室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-11	327号室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-12	328号室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-13	329号室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-14	330号室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-15	331号室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-16	332号室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-17	333号室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-18	334号室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-19	335号室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-20	プレイルーム	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-21	処置室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-22	336号室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-23	338号室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-24	ICU家族待合	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H3-25	361号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-26	362号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-27	363号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-28	364号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-29	365号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-30	366号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-31	367号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-32	368号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-33	369号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-34	370号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-35	371号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-36	372号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-37	373号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-38	指導室	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H3-39	加温室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-40	沐浴室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-41	前室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-42	新生児室	3	3		昭和鉄工	高性能	有
H3-43	LDR1	1	1		昭和鉄工	高性能	有
H3-44	LDR1	1	1		昭和鉄工	高性能	有
H3-45	N. S	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-46	スタッフステーション	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H3-47	処置室	1	1		昭和鉄工	中性能	有

本館3F FCU設置状況 2／2

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
H3-48	375号室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H3-49	EV横カンファ	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H3-50	家族待合	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H3-51	北側談話ホール	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H3-52	クラークST.	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H3-53	乗替ホール	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H3-54	処置室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H3-55	コントロール	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H3-56	家族控室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H3-57	説明室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H3-58	リカバリー	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H3-59	ディサージャリー	4	4		昭和鉄工	ロングライフ	有
H3-60	大型器材庫	4	4		昭和鉄工	ロングライフ	有
H3-61	374号室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
	本館3F合計	77	77	0			

本館4F FCU設置状況 1/2

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
H4-1	401号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-2	402号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-3	403号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-4	404号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-5	N. S	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H4-6	405号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-7	406号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-8	407号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-9	408号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-10	409号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-11	410号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-12	411号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-13	412号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-14	413号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-15	414号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-16	処置室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-17	416号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-18	417号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-19	418号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-20	419号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-21	420号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-22	南側談話ホール	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H4-23	421号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-24	422号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-25	423号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-26	424号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-27	N. S	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H4-28	425号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-29	426号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-30	427号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-31	428号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-32	429号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-33	430号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-34	431号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-35	432号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-36	433号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-37	434号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-38	処置室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-39	436号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-40	437号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-41	438号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-42	439号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-43	440号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-44	461号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-45	462号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-46	463号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-47	464号	1	1		昭和鉄工	中性能	有

本館4F FCU設置状況 2/2

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
H4-48	N. S	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H4-49	準備室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-50	467号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-51	468号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-52	473号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-53	474号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-54	475号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-55	476号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-56	477号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-57	478号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-58	479号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-59	480号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H4-60	北側談話ホール	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H4-61	南側カンファレンス	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H4-62	北側カンファレンス	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H4-63	相談室1	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H4-64	相談室2	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H4-65	クロークst	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H4-66	地域医療センター	5	5		昭和鉄工	ロングライフ	有
H4-67	応接室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H4-68	更衣室1	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H4-69	更衣室2	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H4-70	ラウンジ	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H4-71	医局3	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H4-72	医局4	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H4-73	医局7	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H4-74	医局8	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
本館4F合計		84	84	0			

本館5F FCU設置状況 1／2

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
H5-1	501号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-2	502号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-3	503号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-4	504号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-5	N. S	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H5-6	505号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-7	506号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-8	507号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-9	508号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-10	509号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-11	510号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-12	511号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-13	512号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-14	513号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-15	514号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-16	処置室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-17	516号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-18	517号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-19	518号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-20	519号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-21	520号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-22	南側談話ホール	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-23	521号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-24	522号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-25	523号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-26	524号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-27	N. S	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H5-28	525号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-29	526号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-30	527号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-31	528号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-32	529号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-33	530号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-34	531号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-35	532号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-36	533号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-37	534号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-38	処置室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-39	536号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-40	537号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-41	538号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-42	539号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-43	540号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-44	カンファレンス南側	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-45	相談室1	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-46	相談室2	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-47	カンファレンス北側	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有

本館5F FCU設置状況 2/2

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター 種類	プレフィルター 有無
H5-48	クロークST.	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-49	カンファレンス	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-50	秘書室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-51	医局7	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-52	医局8	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-53	医局9	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-54	医局10	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-55	医局11	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-56	医局12	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-57	医局13	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-58	ラウンジ	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-59	医局6	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-60	医局5	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-61	医局4	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-62	医局3	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-63	医局2	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-64	医局1	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-65	更衣室2	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-66	更衣室1	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-67	難聴センター感染管理室	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H5-68	会議室4	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-69	会議室5	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-70	会議室6	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-71	会議室7	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-72	会議室8	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-73	画像カンファレンス	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-74	会議室9	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-75	会議室10	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-76	会議室11	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-77	会議室12	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-78	県大看護学部	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-79	県大看護学部	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-80	県大薬学部	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-81	県大薬学部	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-82	会議室3	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-83	臨床試験管理センター	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H5-84	会議室2	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-85	会議室1	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-86	医療安全室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-87	ボランティアルーム	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H5-88	北側談話ホール	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
	本館5F合計	98	98	0			

本館6F FCU設置状況 1/2

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
H6-18	食堂	4	4		昭和鉄工	中性能	有
H6-19	621号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-20	622号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-21	N. S	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H6-22	623号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-23	636号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-24	624号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-25	625号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-26	626号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-27	627号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-28	628号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-29	629号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-30	630号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-31	631号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-32	632号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-33	633号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-34	634号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-35	635号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-36	カンファレンス南側	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H6-37	相談室1	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H6-38	相談室2	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H6-39	カンファレンス北側	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H6-40	クロークST.	1	1		昭和鉄工	ロングライフ	有
H6-41	641号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-42	642号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-43	643号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-44	644号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-45	N. S	2	2		昭和鉄工	中性能	有
H6-46	645号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-47	646号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-48	647号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-49	648号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-50	649号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-51	650号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-52	651号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-53	652号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-54	653号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-55	654号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-56	処置室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-57	656号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-58	657号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-59	658号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-60	659号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-61	北側談話ホール	2	2		昭和鉄工	ロングライフ	有
H6-62	661号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-63	662号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-64	663号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-65	N. S	2	2		昭和鉄工	中性能	有

本館6F FCU設置状況 2／2

番号	設置場所	台数	A台数	B台数	メーカー	箱型フィルター	プレフィルター
						種類	有無
H6-66	664号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-67	665号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-68	666号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-69	667号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-70	668号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-71	669号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-72	670号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-73	671号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-74	672号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-75	673号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-76	処置室	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-77	675号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-78	678号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-79	676号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
H6-80	677号	1	1		昭和鉄工	中性能	有
本館6F合計		72	72	0			