質　問　回　答　書

工 事 名：令和８年度　静岡県立総合病院　６Ｂ病棟改修建築・改修電気設備工事

No.	設計書ページ及び図面番号	質問事項	質問内容	回　答
1	A-017、 A-022a、 A-023～025、 数量書 細目別内訳 P16	間仕切壁等解体範囲について	設計図書の間仕切壁等解体範囲と数量書の数量に相違があるが、どちらを正としますか。	壁合板・ボード撤去、発生材積込み、発生材運搬及び発生材処分費については、数量書を正とします。 なお、契約締結後、間仕切壁等解体範囲と数量書の整合を図ります。
2	数量書 細目別内訳 P10	シーリング数量について	設計図書と数量書の数量に相違があるが、どちらを正としますか。	シーリング数量については、数量書を正とします。 なお、契約締結後、建具詳細図と数量書の整合を図ります。