質　問　回　答　書

工 事 名：令和８年度　静岡県立総合病院　６Ｂ病棟改修機械設備工事

No.	設計書ページ及び図面番号	質問事項	質問内容	回　答
1	RM-104	乾燥機用排気ダクトの保温の有無	乾燥機用排気ダクトは一般の排気ダクトと同様に、壁から１ｍの保温としてよろしいですか。	貴見のとおりです。
2	RM-107・304	撤去管表記の重複確認	RM-107 に既設蒸気立ち上げ管撤去とありますが､RM-304 の排蒸管撤去と同じものと考えてよろしいですか。	貴見のとおりです。
3	RM-301・303	兼用便器撤去の工事区分確認	既設器具表では兼用便器は本工事で撤去となっていますが、平面図では建築工事となっています。平面図を正として建築工事で撤去と考えてよろしいですか。	既設器具表を正として本工事で撤去してください。