

質問回答書

入札番号 総病新第 11 号

業務名称 平成 29 年度静岡県立総合病院 第 2 立体駐車場建設工事地質調査業務委託

No	関連事項	質問内容	回答
1	設計書 3/5 ページ 5/5 ページ 別紙 1	直接調査費 符号 7 にデニソンサンプリングとありますが、通常デニソンサンプリングは $\phi 116$ mm のボーリング孔を用いて行われます。 別紙 1 ロータリーボーリングの中に $\phi 116$ mm のボーリングがありませんが、追加で $\phi 116$ mm のボーリングを行うのでしょうか。	デニソンサンプリングは、先行して行う $\phi 66$ mm ボーリング及び標準貫入試験の結果により深度を決定するため、入札時は設計書に基づき積算のこと。